



JAKUB KWAŚNY
PREZYDENT TARNOWA

WOR-ROR.0003.89.2024

Pani Edyta Kowalska
Radna Rady Miejskiej w Tarnowie

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 31 maja 2024 r. (pismo nr KRM.0003.13.2024), zgłoszony podczas II sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, w dniu 23.05.2024 r., przesyłam w załączeniu odpowiedź Pana Tadeusza Rzepeckiego - Prezesa Zarządu Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnowie (pismo nr TP/1016/1933/2024/JP z dnia 12.06.2024 r.).

Otrzymują:

Adresat

a/a



110 LAT
W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM
ZIEMI TARNOWSKIEJ
1910 - 2020

TARNOWSKIE WODOCIĄGI

Sp. z o. o.
33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 37
tel. +48 14 623-53-00 fax +48 14 623-54-00
e-mail: biuro@tw.tarnow.pl www.tw.tarnow.pl

Urząd Miasta Tarnowa
Ul. Legionów 14
33-100 Tarnów

L. dz. TP/1016/1933/2024/JP

Tarnów, 12.06.2024r.

Dotyczy: zabezpieczeń przed wstecznym ruchem ścieków.

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej Edyty Kowalskiej z dnia 23.05.2024r. w sprawie konieczności wykonania przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie zabezpieczeń przed wstecznym ruchem ścieków, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. informuje, iż stosowanie zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym wynika wprost z treści par. 124 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, z późn. zm.). Zapis ten brzmi następująco: „Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny sływ ścieków, może być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzenia przeciwwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń przeciwwzalewowych w budynkach.”

Jednocześnie informujemy, iż powyższe rozporządzenie jest obowiązującym aktem wykonawczym do Prawa budowlanego, przez co stosowanie się do jego treści jest obowiązkowe.

Inwestorzy, którzy przyłączają się do sieci kanalizacyjnej, otrzymują w treści wydawanych przez Spółkę warunków przyłączenia do sieci informację o konieczności zastosowania urządzenia przeciwwzalewowego, zgodnie z powyższym rozporządzeniem.

Mając na uwadze obecną sytuację wynikającą z ekstremalnych opadów i cofania się ścieków do instalacji sanitarnych oraz na tereny posesji, Spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu w drugim półroczu bieżącego roku kampanii informacyjnej poprzez wysyłanie do odbiorców usług pisemnych wiadomości o konieczności zastosowania urządzeń przeciwwzalewowych na instalacjach kanalizacyjnych.

Imię i nazwisko oraz numer kontaktowy osoby prowadzącej sprawę:

mgr inż. Jakub Pękała, 14 62 35 373

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki

dr Tadeusz Rzepecki

■ REGON: 850305520 ■ NIP: 873-10-00-214 ■ BDO 000012506

■ Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000085822 ■ Kapitał zakładowy 169 875 500 zł

■ Zarząd Spółki: Tadeusz Rzepecki - Prezes Zarządu, Piotr Fryszak - Wiceprezes Zarządu, Ryszard Kowalczyk - Członek Zarządu

■ ING Bank Śląski S.A. O/Tarnów 76 1050 1445 1000 0012 0005 1637, Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Tarnów 95 1540 1203 2001 4282 1445 0001

